

Ошибка "Неизвестное значение параметра ЕИ (код единиц измерения)" при опросе ВКТ-7

Симптомы

При опросе вычислителя ВКТ-7 ЛЭРС УЧЁТ выдаёт следующую ошибку:



Ошибка опроса

Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #xxxx. Неизвестное значение параметра ЕИ (код единиц измерения): xxx

Причины

В руководстве по эксплуатации ВКТ-7 описаны возможные значения параметра ЕИ, который определяет единицы измерения давления и тепла

0: ГКал и АТ

1: Гдж и МПа

2: Мвт*ч и Бар

Ваш прибор при опросе вернул значение, отличное от 0, 1 или 2. Обычно это означает что единицы измерения в вычислителе не были настроены при его запуске в эксплуатацию. Какие единицы используются в этом случае неизвестно, поэтому ЛЭРС УЧЁТ останавливает опрос и выдаёт данное предупреждение.

Решение

Нужно настроить параметр ЕИ вычислителя в соответствии с п. 4.4 руководства по эксплуатации вычислителя. Возможные значения параметра и соответствующие им единицы измерения описаны в п. 3.6